



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5112AQ1255

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SEMPERIT Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. Triester Bundesstraße 26, A-2632 Wimpassing
Vertreiber <i>distributor</i>	SEMPERIT Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. Triester Bundesstraße 26, A-2632 Wimpassing
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen (5112)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Homogener , ozonbeständiger Elastomer-Werkstoff für dynamische und statische Dichtungen
Modell <i>model</i>	P 518
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00592-KP05- vom 03.06.2025 (EBI) Ergänzungsprüfung: 25-00138-AB01 vom 03.06.2025 (EBI) Baumusterprüfung: 15/027/5112/1 vom 27.05.2015 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 549 (01.07.2024)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	30.04.2030 / 25-0279-GNV

70028-04-A-DE

11.07.2025 Cz A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
P 518	Härteklasse: H3 Temperaturbereich: -20...+80 °C Temperaturklasse: B2	

The logo consists of a stylized flame icon above the text 'DVGW' in a bold, sans-serif font. Below 'DVGW' is a horizontal line, and underneath that is the word 'CERT' in a similar bold, sans-serif font.

DVGW
CERT